

県実施の周辺水質調査結果

地点	井戸水	井戸水	井戸水	井戸水	井戸水	水路上流	水路下流	環境基準値
六価クロム (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.05
鉛 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.01
砒素 (mg/L)	0.001	0.002	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003	0.01
ふっ素 (mg/L)	0.25	0.45	0.33	0.63	0.25	0.29	0.27	0.8
ほう素 (mg/L)	0.08	0.09	0.14	0.48	0.04	0.14	0.14	1

