

3. ごみ焼却余熱による発電状況

H13.4.1現在

No	コード 番号	市町名	施設名	処理能力 (t/d)	炉種類	発電状況	発電能力 KW	1年度実績 MWH	電気利用状況		利用状況	備考
									自家消費 MWH	売却 MWH		
1	100101	神戸市	西クリーンセンター	600	全連	○	6,500	41,535	18,362	23,173		
2	100104	神戸市	港島クリーンセンター	450	全連	○	2,800	21,896	18,814	3,082		
3	100105	神戸市	苅藻島クリーンセンター	600	全連	○	4,950	37,179	34,652	2,527		
4	201102	姫路市	市川美化センター	330	全連	○	1,200	8,336	8,336	0		
5	202103	尼崎市	クリーンセンター第1工場	195	全連	○	1,600	10,209	10,209	0		第2機械炉1号炉
6	203101	明石市	明石市クリーンセンター	480	全連	○	8,000	34,621	18,421	16,200		
7	204103	西宮市	西部総合処理センター	525	全連	○	6,000	45,918	21,580	24,338		
8	214101	宝塚市	クリーンセンター	320	全連	○	800	6,295	6,295	0		
9	817101	揖保保健衛生 施設事務組合	揖保クリーンセンター	120	全連	○	1,100	6,093	6,093	0		
11	827101	豊中市伊丹市ク リーンランド	豊中市伊丹市ク リーンランド	675	全連	○	4,970	43,120	25,530	17,590	温水プール：電気供給 量(1,227MWH/年)	1～3号炉
	827101	豊中市伊丹市ク リーンランド	豊中市伊丹市ク リーンランド	195	全連	○	2,030	上記に含 む。	上記に含 む。	上記に含 む。	上記に含む。	4号炉
12	100106	神戸市	東クリーンセンター	900	全連	○	20,000	—	—	—	H12.4.1稼働	
13	202103	尼崎市	クリーンセンター第1工場	150	全連	○	2,600	—	—	—	H12.4.1稼働	第2機械炉2号炉
14		加古川市		432	全連	○	4,950	—	—	—		建設中
		尼崎市		480	全連	○	12,400	—	—	—		建設中