

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成21年度)

関西電力(株) 相生発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	885	71.8	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	390	28.7	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	670	
		最大(m ³ /日)	2,200	1,716	
	pH	排水口	最大	8.6	7.2
			最小	5.8	6.4
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	13.0	0.8
			最大	18.0	2.3
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1
			最大	15	2
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	24.0	0.7
			最大	33.0	1.7
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1
			最大	20	1
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2.0	0.1
			最大	3.0	0.1
濃度(mg/L)		日間平均	-	0.1	
		最大	1	0.1	