

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

関西電力株式会社 相生発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(Nm ³ /年)	885,000	153,452	
	NOx	年間総排出量(Nm ³ /年)	390,000	75,099	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	616	
		最大(m ³ /日)	2,200	3,013	H27.8.7No1重原油タンクの水張り後の水処理のため協定値を超過(県、市へ事前届出済み)
	pH	排水口	最大	8.6	7.4
			最小	5.8	6.7
	COD	負荷量(kg/日)	通常	13	1.4
			最大	18	3.9
		濃度(mg/L)	日間平均	8	2
			最大	15	4
	SS	負荷量(kg/日)	通常	24	1.3
			最大	33	4.2
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1
			最大	20	3
	Hex	負荷量(kg/日)	通常	2	<0.1
			最大	3	0.7
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.1	
		最大	1	0.3	