

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

富士通(株) 明石工場

項目			協定値	実績値	備考	
水質関係	NOx	t/年		6.3	1.7	
	排水量	通常(m ³ /日)		6,600	1,874	
		最大(m ³ /日)		8,600	6,191	
	pH	排水口	最大	8.6	7.9	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	63	-	- 特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	82	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	3.2	
			最大	13	7.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	60	-	- 特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	78	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	3.3	
			最大	14	19.5	7月3日の大雨による影響
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	3	-	- 特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	4	-	
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5		
		最大	1	<0.5	不検出	