

環境保全対策の実施状況(水質関係)

三菱マテリアル(株) 明石製作所

		項目		協定値	実績値	備考	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		1,100	565		
		最大(m ³ /日)		1,300	905		
	pH	排水口	最大		8.6	7.5	
			最小		5.8	6.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常		11	4.1	
			最大		13	7.0	
		濃度(mg/L)	日間平均		-	7.6	
			最大		20	19.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常		15	1.2	
			最大		17	2.9	
		濃度(mg/L)	日間平均		-	2.3	
			最大		25	7.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常		3	0.3	
			最大		3	0.4	
濃度(mg/L)		日間平均		-	0.5		
		最大		2	0.5		