

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

コカ・コーラウエストプロダクツ(株) 明石工場

項目			協定値	実績値	備考	
水質関係	NOx	t/年		6.3	3.92	
	排水量	通常(m ³ /日)		2,484	2,263	
		最大(m ³ /日)		3,300	3,219	
	pH	排水口	最大	8.6	7.9	
			最小	5.8	5.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	25	11.6	
			最大	33	26.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	4.9	
	最大		20	9.7		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	57	8	
			最大	76	22	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	3	
	最大		35	8		
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	4	1.2	
			最大	4	1.5	
濃度(mg/L)		日間平均	-	0.5		
		最大	1.5	0.7		