

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

コカ・コーラウエストプロダクツ(株) 明石工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	6.3	2.454		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	2,484	2,224		
		最大(m ³ /日)	3,300	3,253		
	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	6.1	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	25	12.9	
			最大	33	24.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	20	11.2	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	57	7.2	
			最大	76	23.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	35	7.6	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	4	1.2	
			最大	4	1.6	
濃度(mg/L)		日間平均	-	-		
		最大	1.5	0.5		