

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

三菱マテリアル(株) 明石製作所

		項目	協定値	実績値	備考	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,100	579		
		最大(m ³ /日)	1,300	983		
	pH	排水口	最大	8.6	7.2	
			最小	5.8	6.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	11	3.4	
			最大	13	4.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	6.2	
			最大	20	11.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	15	2	
			最大	17	5.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	5	
			最大	25	13.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	3	0.3	
			最大	3	0.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	<0.5	
			最大	2	<0.5	