

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

コカ・コーラウエストプロダクツ(株) 明石工場

項目			協定値	実績値	備考	
大気関係	NO <sub>x</sub>	年間総排出量(t/年)	6.3	3.1		
		水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	3,840	3,195
最大(m <sup>3</sup> /日)	4,340			4,400	6/30にバルブ操作ミスにより予定外の冷却水を排水設備へ流出させてしまった為。既報告済み	
pH	排水口		最大	8.6	8.4	
			最小	5.8	6.8	
COD	負荷量(Kg/日)		通常	33	19	
			最大	37	36	
	濃度(mg/L)		日間平均	8.5	5.9	
			最大	20	9.0	
SS	負荷量(Kg/日)		通常	73	4.8	
			最大	83	11.7	
	濃度(mg/L)	日間平均	19	1.3		
		最大	35	4.2		
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.9	1.6		
		最大	2.2	2.1		
	濃度(mg/L)	日間平均	0.5	<0.5		
		最大	1.0	<0.5		