

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

丸尾カルシウム(株) 土山工場

		項目	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	13.5	3.1	
	排水量	通常(m ³ /日)	1,905	1,034	
最大(m ³ /日)		2,000	1,700		
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.1
			最小	5.8	6.1
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	9	4
			最大	10	7
		濃度(mg/L)	日間平均	-	4
			最大	10	10
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12	3
			最大	12	6
		濃度(mg/L)	日間平均	-	3
			最大	10	9
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	<0.5
			最大	2	<0.7
		濃度(mg/L)	日間平均	-	<0.5
			最大	2	<0.5