

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

平成24年度 コカ・コーラウエストプロダクツ(株) 明石工場

		項目		協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)		6.3	3.389	
		水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	3,840	3,210
最大(m ³ /日)	4,340			4,208		
	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	6.7	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	33	14.7	
			最大	37	38.3	排水処理設備 処理水槽清掃により一時的に超過
		濃度(mg/L)	日間平均	8.5	4.6	
			最大	20	10.7	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	73	5.5	
			最大	83	19.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	19	1.7	
			最大	35	5.7	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.9	1.6	ノルマルヘキサン濃度は年間を通じ、外部分析結果が0.5mg/L未満の為、実績値は0.5mg/Lで入力。
			最大	2.2	2.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	0.5	0.5	
			最大	1.0	0.5	