

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成26年度)

事業所名: コカ・コーラウエストプロダクツ株式会社 明石工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	6.3	3,573		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	3,840	2,538		
		最大(m ³ /日)	4,340	3,953		
	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	7.1	
	COD	負荷量(kg/日)	通常	33	18.7	
			最大	37	36.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	8.5	7.3	
			最大	20	11.5	
	SS	負荷量(kg/日)	通常	73	8.3	
			最大	83	18.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	19	3.1	
			最大	35	7.9	
n-Hex	負荷量(kg/日)	通常	1.9	1.3	年間を通じ外部分析結果が0.5mg/L未満の為、濃度実績値を0.5mg/Lで算出	
		最大	2.2	2.0		
	濃度(mg/L)	日間平均	0.5	0.5	年間を通じ外部分析結果が0.5mg/L未満の為、濃度実績値を0.5mg/Lで入力	
		最大	1.0	0.5		