

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

事業所名 三菱マテリアル(株) 明石製作所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NO <sub>x</sub>	年間総排出量(t/年)	-	-		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	1100	608		
最大(m <sup>3</sup> /日)		1300	1054			
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	7.6	
			最小	5.8	6.7	
	COD	負荷量(kg/日)	通常	11	1.4	
			最大	13	2.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	2.2	
			最大	20	3.1	
	SS	負荷量(kg/日)	通常	15	0.7	
			最大	17	0.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	<1.0	
			最大	25	1	
	n-Hex	負荷量(kg/日)	通常	3	0.3	
			最大	3	0.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	<0.5	
			最大	2	<0.5	