

## 環境保全対策の実施状況(水質関係)

高周波熱錬(株) 製品事業部製造部赤穂工場

項目		協定値	実績値	備考		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	4,660	2,528		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	4,980	3,686		
	pH	排水口	最大	8.5	8.0	
			最小	6.5	7.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	14.0	1.8	
			最大	14.9	2.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	3.0	0.7	
			最大	10.0	1.2	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	37.3	3.5	
			最大	39.8	5.2	
濃度(mg/L)		日間平均	8.0	1.4		
		最大	20.0	2.0		