

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

DSL ジャパン(株) 赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		4.41	0.0	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		10.04	0.80	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		3,370	1,048	
		最大(m ³ /日)		4,000	2,917	
	pH	NO.1	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	7.8	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	27.0	2	
			最大	32.0	8	
		濃度(mg/L)	日間平均	8.0	1.5	
			最大	20.0	2.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	84.3	5	
			最大	100.0	20	
		濃度(mg/L)	日間平均	25	4	
			最大	50	7	