

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成22年度)

高周波熱錬(株) 赤穂工場

項目		協定値	実績値	備考		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	4,660	2,674		
		最大(m ³ /日)	4,980	3,683		
	pH	排水口	最大	8.5	7.8	(~平成23年2月22日)
				8.6		(平成23年2月23日~)
		最小		6.5	7.3	(~平成23年2月22日)
				5.8		(平成23年2月23日~)
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	14.0	2.1	
			最大	14.9	2.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	3.0	0.8	
			最大	10.0	1.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	37.3	3.5	
			最大	39.8	4.8	
濃度(mg/L)		日間平均	8.0	1.3		
		最大	20.0	2.0		