

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成24年度)

関西電力(株) 赤穂発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)	650	27.7	
	NOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)	340	212.1	
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	1,600	1,432	
		最大(m <sup>3</sup> /日)	2,800	2,374	
	pH	排水口	最大	8.6	7.8
			最小	5.8	6.3
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.8	1.9
			最大	22.4	5.6
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.4
			最大	15	4.4
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19.2	< 1.4
			最大	33.6	< 1.9
		濃度(mg/L)	日間平均	12	< 1
			最大	20	< 1
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.6	< 0.7	
		最大	2.8	< 0.9	
	濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
		最大	1	< 0.5	