

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成24年度)

ユニチカ(株) 坂越事業所

		項目	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)	14.40	2.6	
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	34,800	10,773	
最大(m <sup>3</sup> /日)		47,400	16,379		
水質関係	pH	NO.1	最大	8.6	7.6
			最小	5.8	6.8
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	348.0	66
			最大	474.0	101
		濃度(mg/L)	日間平均	10	6.1
			最大	20	10.4
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	10	6.4
			最大	20	12.8
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	135.0	30
			最大	185.0	46
濃度(mg/L)		日間平均	3.9	2.8	
	最大	15	6.2		