

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

高周波熱錬(株) 製品事業部製造部赤穂工場

項目		協定値	実績値	備考		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	4,660	2,409		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	4,980	3,899		
	pH	排水口	最大	8.6	7.8	
			最小	5.8	7.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	14.0	1.9	
			最大	14.9	3.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	3.0	0.8	
			最大	10.0	1.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	37.3	2.6	
			最大	39.8	4.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	8.0	1.1	
			最大	20.0	2.0	