

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成26年度)

DSL. ジャパン(株) 赤穂工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	4.41	0.0		
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	10.04	2.30		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	3,370 (2,300)	1,203		
		最大(m ³ /日)	4,000 (2,800)	★3,230		
	pH	NO.1	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	7.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	27 (13.3)	3.0	
			最大	32 (16.2)	9.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	8.0 (5.8)	2.9	
			最大	20.0 (6.1)	5.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	84.3 (12.7)	9.0	
			最大	100 (15.4)	24	
濃度(mg/L)		日間平均	25 (5.5)	8.0		
		最大	50 (9.9)	14		

★8/9の実績による。