

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

川崎重工業(株) 播磨工場

項目			協定値	実績値	備考	
水質関係	NOx	t/年		0.9	0.3	
	排水量	通常(m ³ /日)		700	196	
		最大(m ³ /日)		800	438	
	pH	排水口	最大	8.6	7.7	
			最小	5.8	6.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	7	0.4	
			最大	11	0.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	2.7	
			最大	15	6.6	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	7	0.2	
			最大	11	0.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	1	
			最大	15	3	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	0.1	
			最大	2	0.1	
濃度(mg/L)		日間平均	1.5	0.5		
		最大	2	0.5		