

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

住友精化(株) 別府工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	118.1	25.5		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	94,850	62,900		
最大(m <sup>3</sup> /日)		103,600	86,600			
水質関係	pH	排水口2	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	7.8	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	612.6	232	
			最大	721.0	320	
	濃度(mg/L)	日間平均	10	3.8		
		最大	20	5.1		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	475.0	128	
			最大	648.0	228	
	濃度(mg/L)	日間平均	5	2.1		
		最大	20	3.7		
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	48	31以下	
			最大	153	44以下	
濃度(mg/L)	日間平均	1.0	0.5以下			
	最大	1.5	0.5以下			

※排水口1は平成9年8月より使用していない。