

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

日本山村硝子(株) 播磨工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	540.0	352		
	排水量	通常(m ³ /日)	850	263		
最大(m ³ /日)		1,200	992			
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	6.7	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	7	1.02	
			最大	10	2.98	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.64	
			最大	15	8.00	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	5	0.36	
			最大	10	2.26	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	1.40	
			最大	20	6.00	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1	0.09	
			最大	2	0.22	
濃度(mg/L)		日間平均	1	0.31		
		最大	2	0.50		