

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

ダイワボウポリテック(株) 播磨工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)			
		12.9	1.536		
水質関係	排水量	中央排水(m <sup>3</sup> /日)	通常	4,015	3,868
			最大	6,535	6,000
		西排水(m <sup>3</sup> /日)	通常	4,015	3.0
			最大	6,535	10.0
	pH	中央排水	最大	8.6	7.7
			最小	5.8	6.3
		西排水	最大	8.6	7.2
			最小	5.8	6.0
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	41	4.5
			最大	61	7.9
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	10	1.2
			最大	25	5.8
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	10	3.0
			最大	25	4.9
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	25	6.2
			最大	61	11.0
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0
			最大	25	9.0
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0
			最大	25	3.0
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	21	2.0	
		最大	33	2.2	
	中央排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
		最大	15	0.8	
	西排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
		最大	15	1.1	