

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成24年度)

田岡化学工業(株) 播磨工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	6.0	2.2		
	排水量	通常(m ³ /日)	1,962	929		
最大(m ³ /日)		1,965	1,489			
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	7.9	
			最小	5.8	7.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	60	7.2	
			最大	100	20.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	30	7.8	
			最大	50	22.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	20	3.2	
			最大	100	10.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.6	
			最大	50	11.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	< 2	
			最大	6	< 2	
	濃度(mg/L)	日間平均	1	< 1		
		最大	3	< 2		