

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

ダイワボウポリテック(株) 播磨工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	12.9	1.104		
	水質関係	排水量	中央排水(m ³ /日)	通常	4,015	2,321
最大				6,535	4,430	
西排水(m ³ /日)			通常	4,015	1.0	
			最大	6,535	9.0	
pH		中央排水	最大	8.6	7.6	
			最小	5.8	6.4	
		西排水	最大	8.6	7.0	
			最小	5.8	6.0	
COD	負荷量(Kg/日)	通常	41	4.0		
		最大	61	7.7		
	中央排水濃度(mg/L)	日間平均	10	0.7		
		最大	25	5.3		
	西排水濃度(mg/L)	日間平均	10	2.7		
		最大	25	4.0		
SS	負荷量(Kg/日)	通常	25	4.8		
		最大	61	10.9		
	中央排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0		
		最大	25	8.0		
	西排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0		
		最大	25	5.0		
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	21	2.1		
		最大	33	6.3		
	中央排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.9		
		最大	15	8.7		
	西排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5		
		最大	15	0.5		