

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成26年度)

住友精化(株) 別府工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	118.1	8.2		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	94,850	54,436		
最大(m <sup>3</sup> /日)		103,600	60,610			
水質関係	pH	排水口2	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	7.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	612.6	154.2	
			最大	721.0	195.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.1	
			最大	20	5.3	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	475.0	189.4	
			最大	648.0	258.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	3.9	
			最大	20	5.5	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	48	27以下		
		最大	153	30以下		
	濃度(mg/L)	日間平均	1.0	0.5以下		
		最大	1.5	0.5以下		

※排水口1は平成9年8月より使用していない。