

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

ダイワボウポリテック(株) 播磨工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	12.9	1.452		
水質関係	排水量	中央排水(m ³ /日)	通常	4,015	2,693	
			最大	6,535	3,671	
		西排水(m ³ /日)	通常	4,015	2.0	
			最大	6,535	2.0	
	pH	中央排水	最大	8.6	7.7	
			最小	5.8	6.5	
		西排水	最大	8.6	7.0	
			最小	5.8	5.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	41	6.6	
			最大	61	15.0	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	10	2.3	
			最大	25	12.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	10	2.6	
			最大	25	4.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	25	6.5	
			最大	61	19.7	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0	
			最大	25	18.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0	
			最大	25	7.0	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	21	2.0		
		最大	33	3.5		
	中央排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.7		
		最大	15	2.8		
	西排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5		
		最大	15	0.5		