

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

田岡化学工業(株) 播磨工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	6.8	2.8		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,962	1,285		
		最大(m ³ /日)	1,965	1,880		
	pH	排水口	最大	8.6	8.4	
			最小	5.8	6.7	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	60	10.5	
			最大	100	19.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	30	8.4	
			最大	50	15.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	20	3.4	
			最大	100	10.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	2.7	
			最大	50	8.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	<2	
			最大	6	1.7	
濃度(mg/L)		日間平均	1	<1		
		最大	3	<1		