

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ハリマペーパーテック株

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	4.4	1.34		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	4,066	3,144		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	4,188	3,552		
	pH	排水口	最大	8.6	7.7	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	204	111.1	
			最大	210	166.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	50	35.2	
			最大	70	58.0	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	204	96.1	
			最大	210	165.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	50	30.6	
			最大	60	55.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	244	19.0	
			最大	252	64.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	60	6.0	
			最大	80	32.0	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	5	1.7		
		最大	5	2.3		
	濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5		
		最大	2	0.9		