

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

バンドー化学(株) 加古川工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	16.0	4.48	
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	3,602	762	(雨量含む)
最大(m <sup>3</sup> /日)		3,602	2,514	(雨量含む)	
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.6
			最小	5.8	6.2
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	19	0.8
			最大	19	1.4
		濃度(mg/L)	日間平均	6	1.1
			最大	9	1.4
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	36	1.9
			最大	36	3.8
		濃度(mg/L)	日間平均	10	2.6
			最大	15	5.8
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	57	1.0
			最大	57	2.7
		濃度(mg/L)	日間平均	16	1.0
			最大	35	4.0
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	15	0.7	
		最大	15	1.1	
	濃度(mg/L)	日間平均	4	1.0	
		最大	5	1.3	