

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

多木化学(株) 本社工場

項目		協定値	実績値	備考		
水質関係	NOx	t/年	84	39		
	排水量	通常(m ³ /日)	10,100	6,111		
		最大(m ³ /日)	10,100	9,806		
	pH	排水口	最大	8.6	8.0	
			最小	5.8	6.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	46	34	
			最大	101	68	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	5.8	
			最大	20	12	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	212	34	
			最大	354	74	
		濃度(mg/L)	日間平均	20	5.8	
			最大	50	12	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	10	<5.9	
			最大	15	<8.1	
濃度(mg/L)		日間平均	1	<1		
		最大	2	<1		