

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

住友金属鉱山(株) 播磨事業所

| 項目 | | | | 協定値 | 実績値 | 備考 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|-------|----|
| 水質関係 | NOx | t/年 | | 91.5 | 44 | |
| | | 排水量 | 通常(m ³ /日) | 4,500 | 3,614 | |
| | 最大(m ³ /日) | | 4,700 | 4,584 | | |
| | pH | 排水口 | 最大 | 8.6 | 7.8 | |
| | | | 最小 | 5.8 | 5.9 | |
| | COD | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 22 | 9.4 | |
| | | | 最大 | 47 | 21.8 | |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | 10 | 2.6 | |
| | | | 最大 | 20 | 5.8 | |
| | SS | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 58 | 8.3 | |
| | | | 最大 | 94 | 37.5 | |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | 10 | 2.3 | |
| | | | 最大 | 20 | 8.4 | |
| | n-Hex | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 5 | 0.0 | |
| | | | 最大 | 5 | 0.46 | |
| 濃度(mg/L) | | 日間平均 | 1 | 0.0 | | |
| | | 最大 | 1 | 0.1 | | |