

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成21年度)

多木化学(株) 本社工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	84	32.2		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	10,100	7,019		
最大(m <sup>3</sup> /日)		10,100	9,522			
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	6.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	46	39.2	
			最大	101	58.8	
	濃度(mg/L)	日間平均	10	5.3		
		最大	20	9.4		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	212	29.9	
			最大	354	54.3	
	濃度(mg/L)	日間平均	20	4.3		
		最大	50	9.3		
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	10	<3.4		
		最大	15	<4.7		
濃度(mg/L)	日間平均	1	<0.5			
	最大	2	<0.5			