

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成22年度)

住友金属鉱山(株) 播磨事業所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	91.5	36.4		
	排水量	通常(m ³ /日)	4,500	3,525		
最大(m ³ /日)		4,700	4,628			
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	5.8	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	22	8.9	
			最大	47	11.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	2.6	
			最大	20	7.3	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	58	12.0	
			最大	94	19.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.3	
			最大	20	8.1	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	5	<2.5	
			最大	5	<2.5	
濃度(mg/L)		日間平均	1	<0.5		
		最大	1	<0.5		