

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成22年度)

多木化学(株) 本社工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)		84	33.1
		排水量		10,100	7,295
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		10,100	7,295
		最大(m ³ /日)		10,100	12,554
	pH	排水口	最大	8.6	8.4
			最小	5.8	6.6
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	46	35.5
			最大	101	57.6
		濃度(mg/L)	日間平均	10	5.1
			最大	20	9.4
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	212	26.8
			最大	354	35.5
		濃度(mg/L)	日間平均	20	3.8
			最大	50	6.8
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	10	<3.5
			最大	15	<3.8
濃度(mg/L)		日間平均	1	<0.5	
		最大	2	<0.5	