

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成28年度)

多木化学(株) 本社工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	84	28.3	
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	10,100	6,243	
最大(m <sup>3</sup> /日)		10,100	8,996	7/17大雨のため	
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.5
			最小	5.8	6.7
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	46	27.4
			最大	101	38.7
		濃度(mg/L)	日間平均	10	4.6
			最大	20	7.8
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	212	30.9
			最大	354	53.4
		濃度(mg/L)	日間平均	20	5.3
			最大	50	14.2
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	10	<3.0
			最大	15	<3.4
		濃度(mg/L)	日間平均	1	<0.5
			最大	2	<0.5
F	負荷量(kg/日)	通常	なし	12.1	
		最大	なし	21.8	
	濃度(mg/L)	日間平均	なし	2.1	
		最大	15	3.6	