

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

電源開発(株) 高砂火力発電所

項目			協定値	実績値	備考		
大気関係	SOx	t/年		4,301.0	543		
	NOx	t/年		6,764.5	4,905		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		1,065	1,025		
		最大(m ³ /日)		1,584	1,478		
	pH	排水口	最大		9	7.9	
			最小		5	7.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常		8.3	4.4	
			最大		11	5.9	
		濃度(mg/L)	日間平均		10	4.4	
			最大		20	6.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常		12.4	1.2	
			最大		16.5	1.9	
		濃度(mg/L)	日間平均		15	1	
			最大		30	5	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常		0.9	<0.5	測定日の濃度は定量限界値未満である。
			最大		1.1	<0.7	測定日の濃度は定量限界値未満である。
濃度(mg/L)		日間平均		1	<0.5		
		最大		2	<0.5		