

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

(株)カネカ 高砂工業所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	t/年	974.8	65.5	
	NOx	t/年	1,461.3	668.8	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	43,000	39,611	
		最大(m ³ /日)	45,000	48,141	7月14日台風4号に伴う雨のため増水
	pH	排水口	最大	9	8.2
			最小	5	5.6
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,075	839
			最大	1,125	1,045
		濃度(mg/L)	日間平均	25	21.6
			最大	35	30
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1,265	370
			最大	1,350	633
		濃度(mg/L)	日間平均	30	10.9
			最大	40	22
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	259	30
			最大	270	79
濃度(mg/L)		日間平均	6	0.7	
		最大	10	4	