

環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

日本精化(株) 高砂工場

項目			協定値	実績値	備考	
水質関係	NOx	t/年		12.5	2.23	
	排水量	通常(m ³ /日)		735	426	
		最大(m ³ /日)		1,205	694	
	pH	排水口	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	6.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	5.2	2.8	
			最大	8.5	4.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	6.6	
	最大		30	8.1		
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	30	2.7	
			最大	50	5.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	5.1	2.0	
			最大	8.4	2.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	4.5	
			最大	30	5.3	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.8	0.1	
			最大	1.3	0.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1未満	
最大			20	1未満		