

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

キッコーマン(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	14.5	2.6	
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	13,800	3,817	
最大(m <sup>3</sup> /日)		10,000	6,070		
水質関係	pH	排水口	最大	8	4/17 コンクリート破砕現場より雨水流入の為
			最小	6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	180	28
			最大	248	38
		濃度(mg/L)	日間平均	18	7
			最大	25	9
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	250	26
			最大	345	63
		濃度(mg/L)	日間平均	25	6
			最大	35	19
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	50	2
			最大	69	2
		濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5未満
			最大	7	0.5未満