

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)神戸製鋼所 高砂製作所

項目		協定値	実績値	備考	
大気 関係	NOx	年間総排出量(t/年)		330.7 187.2	
水質 関係	排水量	通常(m ³ /日)		34,965 10,367	
		最大(m ³ /日)		51,500 18,233	
	pH	No.1排水口	最大	9	8.8
			最小	5	5.6
		No.2排水口	最大	9	9.0
			最小	5	5.4
		No.5排水口	最大	9	8.8
			最小	5	5.4
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	133	42.1
			最大	195	71.2
		No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.4
			最大	15	7.1
		No.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.2
			最大	15	6.9
		No.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.7
			最大	15	5.0
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	404	42.3
			最大	601	107.1
		No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	5
			最大	26	15
No.2排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	6	
		最大	26	13	
No.5排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	3	
		最大	26	12	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	72	<5.2	
		最大	72	<9.1	
	No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	<0.5	
		最大	1.5	<0.5	
	No.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	<0.5	
		最大	1.5	<0.5	
	No.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	<0.5	
		最大	1.5	<0.5	