

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	17.3	6.8		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	4,600	2,324		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	5,000	3,675		
	pH	排水口	最大	8.6	8.56	
			最小	5.8	6.62	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	11	
			最大	40.0	16	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	5	
			最大	16	12	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	1	
			最大	25.0	4	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	1	
			最大	7.5	4	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	0.5未満	0.5未満	
			最大	0.5未満	0.5未満	