

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

日本精化(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	12.5	0.25		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	725	411		
		最大(m ³ /日)	1,192	474		
	pH	排水口	最大	8.6	7.8	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	5.1	2.3	
			最大	8.4	3.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	7	5.9	
			最大	15	7.4	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	20	3.0	
			最大	30	9.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	5.1	2.0	
			最大	8.4	2.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	7	5.0	
			最大	13	6.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.8	0.1	
			最大	1.2	0.1	
濃度(mg/L)		日間平均	1	0.2		
		最大	2	0.3		