

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

三菱製紙(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	201.3	76		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	70,000	44,209		
		最大(m ³ /日)	90,000	50,562		
	pH	排水口	最大	9	8.0	
			最小	5	5.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,000	553	
			最大	1,400	760	
		濃度(mg/L)	日間平均	18	11.7	
			最大	30	22.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2,000	407	
			最大	2,800	628	
		濃度(mg/L)	日間平均	32	9	
			最大	50	24	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	70	35	
			最大	90	42	
		濃度(mg/L)	日間平均	1	0.8	
			最大	5	0.9	