

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成21年度)

三菱製紙(株) 高砂工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	201.3	68		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	70,000	43,950		
		最大(m ³ /日)	90,000	53,884		
	pH	排水口	最大	9	7.5	
			最小	5	5.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,000	424	
			最大	1,400	684	
		濃度(mg/L)	日間平均	18	10.4	
			最大	30	16.6	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2,000	447	
			最大	2,800	617	
		濃度(mg/L)	日間平均	32	9	
			最大	50	18	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	70	35	
			最大	90	40	
濃度(mg/L)		日間平均	1	0.7		
		最大	5	0.9		