

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成22年度)

旭硝子(株) 高砂工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	1,748.2	645.54		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	6,450	3,624		
		最大(m ³ /日)	7,700	4,617		
	pH	排水口	最大	9	9	
			最小	5	5.8	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	34.3	10.9	
			最大	40.9	15.4	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	5.3	2.5	
			最大	15	4.1	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	5.3	2.8	
			最大	15	5.5	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	85.6	6.2	
			最大	102.6	9.4	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	13.9	3.4	
			最大	35	9	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	13.9	1.1	
			最大	35	3	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	7.8	1.9	
			最大	9.3	2.2	
排水口1濃度(mg/L)		日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	< 0.5		
排水口2濃度(mg/L)		日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	< 0.5		