

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較 (H22年度)

電源開発(株)高砂火力発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大 気 関 係	SOx	年間総排出量 (t/年)	4,301.0	538.4	
	NOx	年間総排出量 (t/年)	6,764.5	4,848.0	
水 質 関 係	排水量	通常 (m <sup>3</sup> /日)	1,065	900	
		最大 (m <sup>3</sup> /日)	1,584	1,478	
	pH	排水口	最大	9	8.3
			最小	5	6.3
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	4.5
			最大	11	6.4
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	4.1
			最大	20	5.2
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	0.7
			最大	16.5	4.3
		濃度 (mg/L)	日間平均	15	1
			最大	30	6
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	0.0
			最大	1.1	0.0
濃度 (mg/L)		日間平均	1	<0.5	
		最大	2	<0.5	