

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

電源開発(株) 高砂火力発電所

		項目		協定値	実績値	備考
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)		4,301.0	587.7	
	NOx	年間総排出量(t/年)		6,764.5	4,171.8	
水質関係	排水量	放流水(m ³ /日)	通常	1,065	874	
			最大	1,584	1,483	
	pH	放流水	最大	9	8.3	
			最小	5	6.7	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	3.8	
			最大	11	6.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	4.6	
			最大	20	6.9	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	1.3	
			最大	16.5	3.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	2	
			最大	30	4	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	0.0		
		最大	1.1	0.0		
	濃度(mg/L)	日間平均	1	<0.5		
		最大	2	<0.5		